

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности

Отдел надзорной деятельности по г. Красноярску

660115, г. Красноярск, ул. Пихтовая, 59, т. 273-13-66 (ond.krsk@yandex.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Красноярск

(место составления акта)

“ 13 ” октября 20 14 г.

(дата составления акта)

17 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 2599

По адресу/адресам: Россия, Красноярский край г. Красноярск, ул. Марковского, 36.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой проверки от 25.09.2014 № 2599

подписанного главным государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору
Ивановым Константином Геннадьевичем

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _____ внеплановая _____ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая)

Муниципального автономного образовательного учреждения «Общеобразовательное учреждение

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

Гимназия № 2» – (МАОУ «Гимназия № 2»)

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 07 ” октября 20 14 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

“ 09 ” октября 20 14 г. с 14 час. 20 мин. до 15 час. 20 мин. Продолжительность 1 ч.

“ 13 ” октября 20 14 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня/4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности по г. Красноярску УНД ГУ МЧС России по
Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)

МАОУ «Гимназия № 2» путем вручения копии распоряжения директору МАОУ «Гимназия № 2»

Штейнберг И.Г. 30.09.2014 года

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Штейнберг

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственные инспектора г. Красноярска по пожарному надзору Смыслов Константин Алексеевич, Ломаченко Сергей Сергеевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заместитель директора по УВР МАОУ «Гимназия № 2» Казанцева Светлана Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) и уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):


№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1			
2			


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 13.8.14г.


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: Смыслов К.А.

Ломаченко С.С.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Описательная часть к акту (Приложение)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 13 ” 10 20 14 г.

✓ КС

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

и.о. директора Жирякова С.С.
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

13.10.2014

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ (8391)-2985547

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 2270919

1. Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Объектом проверки являются помещения МАОУ «Гимназия № 2» расположенные по адресу: ул. Марковского, 36. МАОУ «Гимназия № 2» составило декларацию пожарной безопасности в отношении объекта защиты, в котором указало в третьем разделе перечень нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечивается на объекте защиты, декларация от 06.09.2011 года № 04 401 377-ТО-04569. В разделе III деклараций пожарной безопасности «Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объектах защиты» МБДОУ «Детский сад № 323» указаны: ст. 5, ч. 1 (2), 3 ст. 6, ч. 1, 2, 3 ст. 53, ст. 54, ч. 2 (1) ст. 56, ч. 1 ст. 57, ч. 1 ст. 58, ст. 60, ч. 1, 2 ст. 62, ч. 1, 2, 4 ст. 64, ч. 2 ст. 81, ч. 4, 7, 9 ст. 83, ч. 1 (1, 2), 3, 7, 11 ст. 84, ч. 1, 2 ст. 86, ч. 8 ст. 87, ч. 19 ст. 88, ч. 1, 3 (1,2), 7, 11, 14, ст. 89, ч. 1, 2, ст. 90, ст. 107, ч. 5, 6, 7, 8, ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел II, п.п. 31, 36, 39, 40 раздела III, прил. 3 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (утверждены Приказом МЧС России от 12 декабря 2007г. № 645) п. 5.1, п. 6 таб. 2 НПБ 104-2003 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; таб. 1, таб. 4 НПБ 105-2003 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; п.п. 4, 14, п. 9 таб. 1 НПБ 110-2003 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; п.п. 2 – 4, 6 – 7, 12, 14, 18 – 26, 30 – 36, 38 – 43, 50, 55 – 57, 61 – 65, 70, 71, 74, 77, 339 – 340, 348, 349, 460 – 462, 465 – 468, 470, 471, 474 – 476, 478, 480, прил. 1 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п.п. 1.2 – 1.4, 2.1.1 – 2.1.6, 2.1.8 – 2.1.25, 2.2.1 – 2.2.2, 2.3.1 – 2.3.8, 2.3.10 – 2.3.15, 2.4.2 – 3.8, 3.10 – 3.11, 5.1 – 6.4, прил. 1, 2, 3, 4 ППБ-101-89 «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений».

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования.

При проведении сравнительного анализа требования пожарной безопасности установлено что, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которое было введено в эксплуатацию и проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу

соответствующих положений настоящего Федерального закона. На основании выше изложенного принимаем ранее действовавшие требования пожарной безопасности.

Объектом обследования является территория, здание, помещения МАОУ Гимназия № 2. Здание школы расположено по адресу: г. Красноярск, ул. Марковского, 56, эксплуатируется МАОУ Гимназия № 2 на праве оперативного управления (свидетельство о государственной регистрации права от 26.09.2013 г. серия 24 ЕК № 952002). Класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1.

Здание школы отдельно стоящее переменной этажности (3, 2 этажа) с техническим подвалом, и чердачным помещением, II степени огнестойкости.

Согласно выписке из единого государственного реестра объектов капитального строительства, дата ввода в эксплуатацию здания школы 1971 год. Проектная документация на строительство здания отсутствует, с объяснения директора МБОУ Гимназия № 2 Штейнберг И.Г. Здание МАОУ Гимназия № 2 II степени огнестойкости, несущие стены каркасно-панельные из железобетонных плит, перекрытия железобетонные, кровля шиферная по деревянной обрешетке, вентиляция естественная, здание электрифицировано, отопление центральное водяное. Общая площадь здания составляет 4815,7 кв.м. Проведена проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли (протокол № 336/2 от 01.08.2012 года).

Из помещений первого этажа школы имеется семь эвакуационных выходов непосредственно наружу (основной выход; эвакуационных выходов из помещения столовой; эвакуационный выход из кухни; эвакуационный выход из спортивного зала; эвакуационный выход из основной лестничной клетки левого крыла; эвакуационный выход из кабинета технологии для мальчиков; эвакуационный выход из лестничную клетку с северной стороны левого крыла). Из помещений технического подвала имеется два эвакуационных выхода выходящие в лестничные клетки левого крыла. Со второго этажа школы имеются четыре эвакуационных выхода: три эвакуационных выхода ведут в лестничные клетки (две из которых ведут непосредственно наружу, третья в холл первого этажа), один эвакуационный выход ведет из помещения учебного класса по лестнице третьего типа. Геометрические параметры эвакуационных выходов соответствуют требованиям нормативных документов, которые действовали на момент ввода в эксплуатацию здания школы. На первом этаже здания школы располагаются: спортивный зал, раздевалки, столовая, актовый зал, учебные классы, кабинеты администрации школы. На втором и третьем этажах этаже расположены учебные классы, библиотека. Классы младшего возраста располагаются на первом и втором этажах.

Здание школы оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре III типа. Предоставлен акт комплексного опробования установок автоматической противопожарной защиты. Имеется договор на техническое обслуживание АПС и СОУЭ заключенный с фирмой ООО «Универ» (договор 3 от 01.01.2014 года). Имеется акт проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений на III, IV квартал 2014 года. На момент проверки АПС и система оповещения находится в рабочем состоянии.

Имеется план работы по правилам пожарной безопасности с детьми МАОУ Гимназия № 2 на 2014-2015 учебный год.

Заполнение проемов входов в помещение электрощитовую, складское помещение выполнено противопожарными дверями с пределом огнестойкости, соответствующим нормативным требованиям. Двери технических помещений закрыты на замки, на дверях указанных помещений имеется информация о хранении ключей от замков соответствующих дверей.

Помещения здания обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с нормативными требованиями. Учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале.

В общих коридорах, на лестничных площадках на видных местах вывешены планы эвакуации людей из помещений в случае пожара, согласованные с территориальным подразделением Государственной противопожарной службы.

Администрацией МАОУ Гимназия № 2 предоставлены следующие документы:

- акт проведения практической отработки планов эвакуации.
- Копия протоколов испытаний наружных пожарных лестниц от 26.07.2012 № 324.

- протоколы по определению испытаний качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли.

- акт визуального осмотра качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли.

- акт визуального осмотра противопожарных дверей.

Директором МАОУ Гимназия № 2 разработана и утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности, соответствующая требованиям Правил противопожарного режима в Российской Федерации. На объекте имеется инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре. Директором МАОУ Гимназия № 2 назначено лицо, ответственным за пожарную безопасность - заместитель заведующего по АХЧ Тищенко Елена Исаевна. С сотрудниками МАОУ Гимназия № 2 проводятся инструктажи по пожарной безопасности по разработанной программе обучения пожарно-техническому минимуму, утвержденной Директором МАОУ Гимназия № 2 и согласованной с отделом надзорной деятельности по г. Красноярску; регистрация инструктажей осуществляется в журнале.

Директор МАОУ Гимназия № 2 и заместитель заведующего по АХЧ с отрывом от работы пройдено обучение в объеме пожарно-технического минимума в специализированной организации, компетентной проводить такое обучение: в Общероссийской общественной организацией «Всероссийское добровольное пожарное общество» (квалификационные удостоверения № 001092, 001091 от 25.04.2013).

Территория, прилегающая к зданию школы, содержится в чистоте. Наружное противопожарное водоснабжение здания предусмотрено от существующих пожарных гидрантов, расположенных на расстоянии менее 200 м от объекта. Имеются акты технического осмотра пожарных гидрантов. На здании вывешены указатели пожарных гидрантов.

Государственный инспектор
г. Красноярск по пожарному надзору

К.А. Смыслов

Государственный инспектор
г. Красноярск по пожарному надзору

С.С. Ломаченко

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

и.о. директор
13.10.2011



✓