

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
660012, г. Красноярск, ул. Карамзина, 15, тел. 8(391) 270-95-07 (ais@mchskrsk.ru)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Красноярск
(место составления акта)

“ 07 ” декабря 20 16 г.
(дата составления акта)
«14» часов «00» минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1978

По адресу/адресам: г. Красноярск, ул. Марковского, 36

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой проверки от 25.11.2016 № 1978, подписанного
главным государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору Ивановым К.Г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая проверка в отношении:

(плановая/внеплановая)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» (далее –
МАОУ Гимназия № 2)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 02 ” декабря 20 16 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

“ 07 ” декабря 20 16 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/3 часа

(рабочих дней/часов)


Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной
проверки)

копия распоряжения о проведении проверки получена 25.11.2016г. директором МАОУ Гимназия
№ 2 Штейнберг Ириной Геннадьевной

(фамилии, инициалы, дата, время)


(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Красноярска по пожарному надзору Сорокин Константин Сергеевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МАОУ Гимназия № 2 Штейнберг И.Г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.			

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): _____

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Приложение к акту проверки от 07.12.2016 №1978;

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

Сорокин К.С.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МАОУ Гимназия №2 Штейнберг Ирина Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«07» декабря 2016 г.

И.С.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (3912) 66-20-71

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 227-09-19

Приложение к акту проверки от 07.12.2016 г. № 1978

Объектом проверки является здание МАОУ Гимназия № 2. Здание гимназии расположено по адресу: г. Красноярск, ул. Марковского, 36.

В отдел государственного пожарного надзора по г. Красноярску предоставлена декларация пожарной безопасности, зарегистрированная «06» сентября 2011 г. за рег. № 04 401 377-ТО-04569.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии с ч. 4 ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования.

При проведении сравнительного анализа требования пожарной безопасности установлено что, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которое было введено в эксплуатацию и проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона. На основании выше изложенного принимаем ранее действовавшие требования пожарной безопасности.

Объектом обследования является территория, здание, помещения МАОУ Гимназия № 2. Здание гимназии расположено по адресу: г. Красноярск, ул. Марковского, 36, эксплуатируется МАОУ Гимназия № 2 на праве оперативного управления (свидетельство о государственной регистрации права от 19.05.2015 г № 24-24-01/126/2005-262). Класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1.

Здание гимназии отдельно стоящее переменной этажности (3, 2 этажа) с техническим подвалом, и чердачным помещением, II степени огнестойкости.

Здание МАОУ Гимназия № 2 II степени огнестойкости, несущие стены каркасно-панельные из железобетонных плит, перекрытия железобетонные, кровля шиферная по деревянной обрешетке, вентиляция естественная, здание электрифицировано, отопление центральное водяное. Общая площадь здания составляет

4815,7 кв.м. Проведена проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли (протокол № 545 от 25.07.2016 года).

Из помещений первого этажа школы имеется семь эвакуационных выходов непосредственно наружу (основной выход; эвакуационных выхода из помещения столовой; эвакуационный выход из кухни; эвакуационный выход из спортивного зала; эвакуационный выход из основной лестничной клетки левого крыла; эвакуационный выход из кабинета технологии для мальчиков; эвакуационный выход из лестничную клетку с северной стороны левого крыла). Из помещений технического подвала имеется два эвакуационных выхода выходящие в лестничные клетки левого крыла. Со второго этажа школы имеются четыре эвакуационного выхода: три эвакуационных выхода ведут в лестничные клетки (две из которых ведут непосредственно наружу, третья в холл первого этажа), один эвакуационный выход ведет из помещения учебного класса по лестнице третьего типа. Геометрические параметры эвакуационных выходов соответствуют требованиям нормативных документов, которые действовали на момент ввода в эксплуатацию здания школы. На первом этаже здания школы располагаются: спортивный зал, раздевалки, столовая, актовый зал, учебные классы, кабинеты администрации школы. На втором и третьем этажах этаже расположены учебные классы, библиотека. Классы младшего возраста располагаются на первом и втором этажах.

Здание школы оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре III типа. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей при пожаре находятся в исправном состоянии. Предоставлен акт работоспособности ОПС и СОУЭ от 01.12.2016 года. В здании смонтирована станция радиосистемы передачи извещений ОС SM-RF «Стрелец мониторинг», предоставлен акт работоспособности от 01.12.2016 года. Техническое обслуживание автоматических установок противопожарной защиты осуществляет ООО «ЭлСиБ», согласно договорам на оказание услуг №ТО-1256/16 от 11.01.2016г; №ТО-1175/16 от 11.01.2016г.

Заполнение проемов входов в помещение электрощитовую, складское помещение выполнено противопожарными дверями с пределом огнестойкости, соответствующим нормативным требованиям. Двери технических помещений закрыты на замки, на дверях указанных помещений имеется информация о хранении ключей от замков соответствующих дверей.

Помещения здания обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с нормативными требованиями. Учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале.

В общих коридорах, на лестничных площадках на видных местах вывешены планы эвакуации людей из помещений в случае пожара, согласованные с территориальным подразделением Государственной противопожарной службы.

Директором МАОУ Гимназия № 2 разработана и утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности, соответствующая требованиям Правил противопожарного режима в Российской Федерации. На объекте имеется инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре. Директором МБОУ Гимназия № 2 назначено лицо, ответственным за пожарную безопасность - заместитель заведующего по АХЧ Тищенко Елена Исаевна. С сотрудниками МАОУ Гимназия № 2 проводятся инструктажи по пожарной безопасности по разработанной программе обучения пожарно-техническому минимуму, утвержденной директором МАОУ Гимназия № 2 и согласованной с отделом надзорной деятельности по г. Красноярску; регистрация инструктажей осуществляется в журнале.

Директор МАОУ Гимназия № 2 и заместитель заведующего по АХЧ с отрывом от работы пройдено обучение в объеме пожарно-технического минимума в специализированной организации, компетентной проводить такое обучение: в Общероссийской общественной организацией «Всероссийское добровольное пожарное общество».

Государственный инспектор г. Красноярска
по пожарному надзору



Сорокин К.С.